

Dobrý den,

Při kontrole a rozhybání ventilů na patách stoupaček TV,SV a cirkulace Sazovická 479.
Byl zjištěn velký počet nefunkčních ventilů.

Zasílám CN na výměnu.

52 ks kohout R 250 GIACOMINI	5/4"	28578,51
1 ks kohout R 250 GIACOMINI	1"	371,90
16 ks kohout R 250 GIACOMINI	3/4"	3768,59
52 ks šroubení přím mosaz	5/4"	14611,56
1 ks šroubení přím mosaz	1"	173,55
16 ks šroubení přím mosaz	3/4"	1652,84
104ks přechod PPR	40/5/4"	38247,93
2 ks přechod PPR	32/1"	300,82
32 ks přechod PPR	25/3/4"	2380,16
42 ks tekus PPR	40/20/20	2013,22
16 ks tekus PPR	25/20/25	1057,85
69 ks vypouštěcí ventil	1/2"	6101,65
53 ks přechod PPR	20/1/2"	2540,48
režijní materiál		4462,82
Material		106261,88
Provedené práce		89000,00
Zaklad daně		195261,88
DPH 15%		29289,28
Celkem vč.DPH		224551,16

Tato cenová nabídka je platná do 31.12.2022

S Pozdravem,
Josef Špeta